



Poznámka : Zemný odpor samostatného zvodu blaskozvodu Rz nesmie byť väčší , ako 10 Ohmov

Zodp. projektant Súľovec	Vypracoval Súľovec	Kreslil Súľovec	Štefan Súľovec - Elektroprojekt, Pátrovská č.2, Banská Štiavnica 0904 679699	
Lokalita: Sása , parc.č.4156/6 , 4156/7				
Investor: Obec Sása , Námestie SNP č. 329/1 , 962 62 , Sása			Formát	2 x A4
Názov zákazky : Rekonštrukcia kultúrneho domu			Stupeň	P.S.P
			Profesia	Elektro
Názov výkresu : Blaskozvod - objekt "B"			Mierka	1:125
			Č.v.	E - 2